

Abwasserzweckverband Wolkenstein/Warmbad

- Landschaftsschutzgebiet Oberes Zschopautal -

134. **Verbandsversammlung vom 02.08.2023**

Beschlussvorschlag zu TOP 6 des öffentlichen Teils

I. Sachverhalt

Der Abwasserzweckverband hat über die Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft RL SWW/2016 für den Neubau oder Ertüchtigung von Sonderbauwerken Fördermittel beantragt. Es wurden mehrere Teilmaßnahmen aufgenommen. Der Fördermittelbescheid liegt vom 21.02.2022 mit einer 50%igen Förderung der Gesamtmaßnahme bei max. 83.000 € Zuschuss vor.

Für die Teilmaßnahme „Stauraumkanal Warmbad“ wurden Angebote für den Ersatz der vorhandenen Drossel eingeholt.

Folgende Angebote wurden fristgerecht abgegeben:

1. Fa. UFT Umwelt- und Fluid-Technik GmbH vom 24.07.2023 i.H.v. 25.717,34 €
2. Fa. bgu-Umweltschutzanlagen GmbH vom 28.07.2023 i.H.v. 18.997,40 €
3. Fa. APA GmbH – kein Angebot abgegeben

Die beiden abgegebenen Angebote enthalten Positionen zum Austausch vom Schieber und Zubehör, welche nach Prüfung nicht beauftragt werden sollen, da die momentan vorhandenen Teile noch nicht ersetzt werden müssen. Nach Streichung dieser Positionen sowie mit Berücksichtigung der Fracht- und Montagekosten, welche unterschiedlich deklariert wurden, ergeben sich folgende Angebotssummen:

1. UFT i.H.v. 18.437,62 € (Montage pauschal, Reduktion fehlt noch)
2. bgu i.H.v. 19.233,02 € (Montage nach Abrechnung als Eventualposition angegeben)

Für die Prüfung der Angebote wurde vom IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur ein Vergleich bzw. Warentest der verschiedenen Drosselorgane aus dem Jahr 2018 herangezogen. Dabei schnitt die Turbo-Wirbeldrossel der Fa. UFT besser ab als die Strahldrossel der Fa. bgu (Anlage 1). Die Nachteile einer Strahldrossel in unserem Anwendungsfall sind in der Anlage 2 näher aufgeführt.

Die Vergabe der Maßnahme sollte daher nach Prüfung der Angebote und unter Berücksichtigung des Warentestes bzw. Abwägung der Vor- und Nachteile der jeweiligen Technologie der Drossel an die Fa. UFT erfolgen.

Am 27.06.2023 erfolgten vor Ort die erforderlichen Abstimmungen mit dem Grundstückseigentümer.

Die Finanzierungsmittel sind im Haushalt eingestellt.

II. Beschlussvorschlag

„Die **Verbandsversammlung** des Abwasserzweckverbandes Wolkenstein/Warmbad – LSG Oberes Zschopautal beschließt den Auftrag für den Ersatz der vorhandenen Drossel im Stauraumkanal Warmbad auf Grund des vorliegenden Angebotes vom 24.07.2023 an die Firma UFT Umwelt- und Fluid-Technik GmbH, Steinstraße 7 in 97980 Bad Mergentheim in Höhe von 18.437,62 EUR (brutto) zu vergeben.“

III. Tatsächlicher Beschluss Nr.

Verbandsgemeinden (Soll):	2
Vertreter in der Verbandsversammlung (Soll):	2
Stimmen in der Verbandsversammlung (Gesamt)	2

Verbandsgemeinden (anwesend):
Vertreter in der Verbandsversammlung (anwesend):
Stimmen in der Verbandsversammlung (anwesend):

Für den Vorschlag (Anzahl der Stimmen):
Gegen den Vorschlag (Anzahl der Stimmen):
Stimmhaltungen:

Großrückerswalde, den .2023

Verbandsvorsitzender
Liebing

Verbandsrat
Rösch

Schriftführer
Schönherr